

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код <*> от 03.09.2021 55210061000200640986



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Омской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

644099, г. Омск, ул. Интернациональная, 41, тел. (3812) 44-92-46,

электронная почта: info@55.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Территориальный отдел надзорной деятельности

и профилактической работы по Советскому АО г. Омска

(наименование органа государственного пожарного надзора)

644029, г. Омск, ул. 20 Партсъезда, 37, тел. (3812) 67-34-21,

электронная почта: tond_sao@55.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 429/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: БЮДЖЕТНОМУ ДОШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ ГОРОДА
ОМСКА "ДЕТСКИЙ САД № 81"

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки № 429 от
03.09.2021 в период с «13» сентября 2021 г. по «22» сентября 2021 г. государственным
инспектором Советского административного округа г. Омска по пожарному надзору

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов)

Клок Анной Юрьевной

органа государственного пожарного надзора)

проведена: плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого заведующей БДОУ г. Омска «Детский сад № 81» Клевакиной Е.А.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении и
1.	На путях эвакуации не предусмотрено аварийное (эвакуационное) освещение в соответствии с требованиями СП 52.13330	(ч. 4 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч. 9 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 37 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020).	01.09.2022	
2.	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре находится в неисправном состоянии (фактически согласно акту первичного обследования АПС и СОУЭ от 20.01.2021г. элементы СО выработали свой ресурс и не обеспечивают надежной работы по причине технического износа электронных компонентов)	(ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 53, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479) не исправны речевые оповещателями Соната-У в помещениях на 1-ом этаже № 30, 37, 5, 44; на 2-ом этаже № 1, 10, 30 согласно технического паспорта от 24.03.2006 инв. № 55933)	01.09.2022	
3.	Отсутствует второй эвакуационный выход из групповой ячейки № 8 № 3 (помещения № 30, 29, 10, 9 на 2-ом этаже согласно технического паспорта от 24.03.2006 инв. № 55933)	(ч. 4 ст. 4, ст. 6, ч.3 ст. 80, ст. 89 от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.3 СП 1.131130.2020).	01.09.2022	
4.	Отсутствует ограждение у лестницы высотой более 45 см (выход из помещения № 29 согласно технического паспорта от 24.03.2006 инв. № 55933)	(ч. 4 ст. 4, ст. 6, ст. 89 от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.5 СП	01.09.2022	

		1.131130.2020).		
5.	Не обеспечена I категория надежности электроснабжения электроприемников системы пожарной сигнализации оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Резервные источники питания, аккумуляторные батареи или блоки бесперебойного питания, не обеспечивают питание электроприемников в дежурном режиме в течение 24 ч плюс 1 ч работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме	(ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 54, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2, п. 4.3 СП 6.13130.2013).		01.09.2022
6.	Не обеспечено исправное состояние автоматической пожарной сигнализации (фактически отсутствует пожарный извещатель системы АПС в помещениях группы № 6, № 4, кухня, помещения № 32 согласно технического паспорта от 24.03.2006 инв. № 55933)	(п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)		01.09.2022

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

*заведующий БДОУ г. Омска
и Детский сад № 81 Кривашинский*

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Уин

(подпись)

Государственный инспектор Советского
административного округа г. Омска
по пожарному надзору
Клок Анна Юрьевна

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц),
руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного
надзора)

Анна Юрьевна Клок

(подпись)

